

GRUNDVATTENSKYDDSkyddsområde

Kommunen anhåller att vattendomsstolen till skydd mot förorening av grundvattentäkten måtte jämlikt 2 kap 62 § vattenlagen fastställa skydds-
/område i enlighet med nedanstående förslag. Det föreslagna skyddsområdet redovisas på ritning nr 139 (aktsid. 41). An-

AD 34/69

sökan om skyddsbestämmelser avser emellertid icke de inom skyddsområdet belägna kommunen tillhöriga fastigheterna Ene 10:1, 10:5 och 15:1 och berör således fastigheterna Ene 4:92, Kallfors 1:1, samt Tavesta 1:1 och 2:1. Ansökan omfattar följande bestämmelser:

Skyddsbestämmelser

I. För hela området (Inre och yttre skyddszon)

1. Förbud mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken av avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t.ex. ensilageanläggning.

2. Förbud mot upplag av fasta föroreningar såsom latrin, köksavfall, sopor och dylikt i större mängd än som erfordras för de enskilda fastigheternas behov. Förbud mot upplag av gödsel med mindre sådana skyddsåtgärder vidtages som kommunen kan godtaga. Utan särskild förfrågan hos kommunen må dock upplag av gödsel anordnas på underlag av betong (utan golvbrunn) med kanter som är tillräckligt höga och täta för att hindra vattenförorening och försett med tät brunn för uppsamling av gödselsaft och regnvatten. Anläggningen skall anordnas så, att den icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt, samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas, skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.

3. Förbud mot förvaring av brandfarlig vätska, djur- och växtbekämpningsmedel, dammbindningsmedel och andra för grundvattnet skadliga ämnen ävensom mot att stationärt uppställa maskiner, vid vilkas drift ämnen av nämnt slag kommer till användning; allt med mindre sådana skyddsanordningar vidtagas, som kommunen kan godtaga. Utan hinder av vad nu sagts må dock upplag anordnas antingen i enlighet med de föreskrifter, som utfärdas av Kommerskollegium eller under tak i inspekterbart utrymme med betonggolv utan golvbrunn eller utomhus, i eller ovan jord, med underliggande uppfångningsanordning bestående av grus i vattenbädd med vattentätt underlag och konstanthållen vattenyta, där utläckt, utspill eller överfylld brandfarlig vätska avskiljes till kontrollkärl i källare eller inspektionsbrunn med läckagevarnare. Anläggningen skall anordnas så, att den icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt, samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.

II. Härutöver för Inre skyddszon

1. Förbud mot förvaring av brandfarlig vätska i upp-

AD 34/69

lag å mer än 5 m³.

2. Förbud mot grävning för grustäkt eller annat liknande ändamål till större djup än 3 m över högsta på platsen förekommande grundvattennivå, såvida kommunen icke lämnar särskilt medgivande därtill. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening kan uppkomma.

3. Förbud mot anläggning av andra avloppsledningar än sådana av täta rör med täta fogar.

III. Härutöver för Yttre skyddszon

1. Förbud mot grävning för grustäkt eller annat liknande ändamål till större djup än 1 m över högsta på platsen förekommande grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening kan uppkomma.

MOTSTÅENDE INTRESSEN

Kommunen har anfört: De föreslagna skyddsbestämmelserna torde icke innebära någon inskränkning utöver vad ägare och brukare till fastigheter inom skyddsområdet är skyldiga att tåla utan ersättning. För reglering av eventuella tvister rörande frågan om skyddsåtgärder föreslås följande föreskrifter.

Uppstår tvist mellan ägare eller brukare av fastighet och kommunen rörande tolkningen av servitutsbestämmelserna eller rörande sådana skyddsanordningar, som angives under I punkt 2 och 3 må tvisten av part hänskjutas till vattendomstolens prövning genom anmälan under en tid av tio år räknat från vattendomstolens dom. Efter denna tids utgång skall sådan frågas hänskjutande till vattendomstolens prövning ske i den ordning som i 11 kap. vattenlagen stadgas för stämningssmål.

Några erinringar har icke framställts mot de föreslagna skyddsområdena och skyddsbestämmelserna.

Ersättningsyrkanden har icke framställts.